Zimbra prege@tjpb.jus.br

ENC: ENC: questionamentos Paniha Tribunal João Pessoa

De : Fa Lemes <fabi-lemes@hotmail.com> Sex, 23 de ago de 2019 13:02

Assunto: ENC: ENC:questionamentos Paniha Tribunal João

∅ 1 anexo

Pessoa

Para: prege@tjpb.jus.br

Cc: airtemp@airtemp.com.br, hesteves@airtemp.com.br

Senhor Pregoeiro, boa tarde.

Segue abaixo, alguns questionamentos referente ao PREGÃO ELETRÔNICO № 014/2019 a ser realizado em 28 de agosto de 2019, às 09:00 horas

1º No edital não ficou claro a quantidade de funcionários, foi anexado uma planilha porém a mesma só se refere ao lote 1 e 3, faltando o lote 02

2º em vistoria ao local Anexo ADM, foi constatado problemas no rolamentos da torre,

3º falta de 01 bomba de água da torre de resfriamento,

4º 01 motor compressor do 2º andar travado ou queimado

5º Máquina SELF de 40 TRS do térreo esta desarmando o compressor, possível vazamento de fluido. Conserto urgente podendo levar a queima do motor.

6º atuadores e termostatos diversos com problemas

Perguntas para item 01:

Quantos profissionais devemos considerar no total para o lote 1, 2 e 3?

Perguntas para o itens 2 a 6:

De quem será a responsabilidade dos consertos relacionados acima?

Att,

Fabiana Lemes
AIRTEMP



1 de 1 27/08/2019 09:43