

Zimbra

comilic@tjpb.jus.br

Esclarecimentos Concorrência 001/2023

De : Zélito Júnior - JZR Construções <zelitojr@jzrconstrucoes.com.br>

sex., 07 de jul. de 2023 08:29

Assunto : Esclarecimentos Concorrência 001/2023

 1 anexo

Para : comilic@tjpb.jus.br

À
Comissão de Licitação
Tribunal de Justiça da Paraíba

Referente: Concorrência 001/2023

Objeto: Construção do Fórum Juiz Manoel Pereira do Nascimento e Depósito Judicial da Comarca de Picuí-PB.

Prezados,

A planilha de serviços da Concorrência 001/2023 apresenta o item "3.8 - *CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021*". No entanto, não existem concreteiras que atendam a cidade de Picuí/PB para possibilitar o fornecimento de concreto usinado. Aguardamos orientações de como devemos proceder.

Atc,



Zélito Júnior

JZR Construções
Engenheiro Civil
(84) 9 9411-1119

zelitojr@jzrconstrucoes.com.br
www.jzrconstrucoes.com.br



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Comissão de Licitação

Processo Administrativo nº 2022147613

Requerente – Gerência de Engenharia e Arquitetura

Assunto – Resposta pedido de esclarecimento da empresa JZR Construções, referente a Concorrência 001/2023

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por esta empresa em 07/07/2023, conforme print abaixo:

A planilha de serviços da Concorrência 001/2023 apresenta o item “3.8 - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021”. No entanto, não existem concreteiras que atendam a cidade de Picuí/PB para possibilitar o fornecimento de concreto usinado.

Print 01 - Solicitação 1- Empresa JZR Construções

A Gerência de Engenharia e Arquitetura, informou que, existem no mercado aditivos para o aperfeiçoamento e mudança das propriedades concreto - inibidor de hidratação – que controla a hidratação do cimento e estabiliza concretos que irão demorar para serem lançados, garantindo as características do concreto por mais de 24hs. Podemos tomar como exemplo o Centrament Retard Control - Aditivo controlador de hidratação – CH.

Assim sendo, a localização da obra **não é obstáculo** para a execução do item 3.8 da Planilha Orçamentária.

Atenciosamente,

Diana Coeli de Araújo Vital
Presidente da Comissão de Licitação