



Diana Coeli de Araujo Vital .. <diana.vital@tjpb.jus.br>

Re: Esclarecimentos TP 04/2023

2 mensagens

comilic <comilic@tjpb.jus.br>

11 de dezembro de 2023 às 11:24

Para: comilic <comilic@tjpb.jus.br>

Cc: Fathy Arquitetura <fathy.arquitetura@gmail.com>

Bom dia

Apenas na data de hoje , foi recepcionado este e-mail pois o mesmo caiu no spam.

Em relação a seus cadastro, encaminhei em anexo, o cadastro da empresa esta desatualizado, sendo necessário o envio de todas as certidões vencidas , bem como caso haja alguma alteração contratual mais recente bem como o balanço de 2022

No que se refere ao seu questionamento estou encaminhando neste momento para o setor de Engenharia para que possa responder

Diana Vital

Presidente da Comissão de Licitação

Em quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 às 14:12:53 UTC-3, Fathy Arquitetura escreveu:

Prezados,

1 - favor informar se nossa empresa FATHY ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ 15.027.866/0001-63, está com o cadastramento ativo ou se precisa enviar algum documento atualizado.

2 - para efeito de qualificação técnica piso em granilite (PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS) é considerado piso de alta resistência?

Att. Thiago.

 **Cadastro 003- 2021 .pdf**
215K**comilic** <comilic@tjpb.jus.br>

12 de dezembro de 2023 às 10:28

Para: comilic <comilic@tjpb.jus.br>

Cc: Fathy Arquitetura <fathy.arquitetura@gmail.com>

Bom dia

Estamos encaminhando em anexo, resposta do setor técnico ao pedido de esclarecimento, encaminhado por esta empresa

Atenciosamente

Diana Vital

Presidente da Comissão de Licitação

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Resposta Engenharia esclarecimento acerca - PISO DO CRIMINAL.pdf**
218K



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Rua Prof. Batista Leite, 151– Centro–CEP:58020-245– João Pessoa/PB-Anexo Administrativo – 2º. andar
Tel.: (83) 3208-6049 / 6020 www.tjpb.jus.br e e-mail: geeng@tjpb.jus.br

Nº 243/2023/GEENG

Processo Administrativo: 2023164981

Assunto: SERVIÇO DE ENGENHARIA - Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de serviços de Obra de Pavimentação industrial e implantação de drenagem no subsolo do Fórum Criminal, conforme especificações constantes neste Projeto Básico.

Data da Autuação: 08/11/2023

Parte: Gerencia de Engenharia e Arquitetura / Tribunal de Justiça e outros(1)

INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO

Em atenção ao pedido de esclarecimento acerca da Tomada de Preço nº 04/2023 formulado pela empresa FATHY ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ 15.027.866/0001-63, através de e-mail enviado para comilic@tjpb.jus.br, esta Gerência de Engenharia e Arquitetura informa que apenas o item 2 pertence a alçada técnica desta Gerência, ou seja, “2 - para efeito de qualificação técnica piso em granilite (PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS) é considerado piso de alta resistência?”, conforme Doc.01.

1- Em análise ao disposto pela empresa FATHY ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA:

Prezados,

1 - favor informar se nossa empresa FATHY ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ 15.027.866/0001-63, está com o cadastramento ativo ou se precisa enviar algum documento atualizado.

2 - para efeito de qualificação técnica piso em granilite (PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS) é considerado piso de alta resistência?

Att. Thiago.

Doc. 01 – Questionamento sobre qualificação técnica (parte do e-mail enviado pela referida empresa).

Esta Gerência de Engenharia e Arquitetura informa, esclarece e responde que:

1 – Informamos que a **planilha de composições unitárias** constante no anexo deste edital, possui o item 4.2 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE

12,0 CM. AF_04/2022 (Doc. 02) e devido ao seu posicionamento como um dos itens de maior valor na planilha, este serviço foi selecionado como o indicado para a verificação da qualificação técnica exigida nesse edital (TP 04/2023).

4.2	Código	Banco	Descrição
Composição	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
Composição Auxiliar	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Composição Auxiliar	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Composição Auxiliar	97115	SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022
Composição Auxiliar	97116	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Insumo	00042409	SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Doc. 02 – Parte da Planilha de Composições Unitárias (página 53 do edital da TP 04/2023).

2 – Informamos que as qualificações técnico-operacional e profissional requeridas neste edital (TP 04/2023) demandam a apresentação de comprovação da execução de piso industrial, piso de alta resistência ou piso em concreto armado em uma área mínima de 800,00 m², conforme especificado nas páginas 05 e 06 do edital da TP 04/2023.

3 – Esclarecemos que o piso em granilite é geralmente composto por uma mistura de cimento, agregados de mármore ou granito, e pigmentos para coloração, e o piso industrial é composto de concreto e armação com tela soldada nervurada Q-138.

4 – Esclarecemos ainda que o método de execução de um piso industrial e de um piso em granilite difere significativamente devido às características específicas de cada tipo de piso. Dentre as diferenças citamos: Preparação da Base; Reforços Estruturais; Concretagem; Acabamento Superficial; e Cura.

5 – Ante o exposto, esta Gerência de Engenharia e Arquitetura entende/informa que “PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS” NÃO atendem as exigências de qualificação técnico-operacional e profissional constantes nesse edital de licitação, modalidade Tomada de Preço nº 004/2023.

João Pessoa/PB (GEENG), 12 de dezembro de 2023.

Respeitosamente,


Arg. Marieta Dantas Tavares de Melo
 Gerente de Engenharia e Arquitetura